

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE****CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

Safety isolating transformers

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H.  
Industriestr. II/11,  
7053 Hornstein, Austria

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

Trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H.  
Industriestr. II/11,  
7053 Hornstein, Austria

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

Trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H.  
Industriestr. II/11,  
7053 Hornstein, Austria

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

PRIM: 100-690 V; SEC: 12-50 V;  
ta40; Cl.I; IP00; see test report.

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

-

Model / Type Ref.  
Ref. de type

Series STEN, see page 7 of test report.

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

Products also fulfill the particular requirements for  
control transformers according to IEC 61558-2-2:2007,  
see test report TGM-VA EE 36893 SFT.

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 61558-1:2005  
IEC 61558-1:2005/AMD1:2009  
IEC 61558-2-6:2009


As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

TGM-VA EE 36863 SFT

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



**AUSTRIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION**  
Kahlenberger Str. 2A  
1190 Wien, Austria

  
Signature: Dipl.-Ing. W. Martin

Digitally signed by W. Martin  
Email=w.martin@ove.at



Date: 2016-10-04

ZVR: 327279890 | DVR: 1055887